

WYNIKI BADAŃ WODY 2018 - MONITORING KONTROLNY - WODOCIĄG SIECIOWY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

BADANIE	Mętność	Barwa	Zapach	Smak	Odczyn	Przewodność w 250 ° C	Chlor wolny	Twardość ogólna	Żelazo ogólne	Glin	Bakterie grupy coli	Escherichia coli	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/- 2 0C po 72 h	Tryt ³ H	Radon ²²² Ra	²²⁶ Ra	²²⁸ Ra	DATA POBORU PRÓB
Dopuszczalna wartość wskaźnika*	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	6,5-9,5	2500	0,3	60-500	200	200	0	0	0	100	100	0,5	0,2	
Jednostka	NTU	mg/L Pt	TOW	TFN	-	µS/cm	mg/l	mg/L CaCO ₃	µS/cm	µS/cm	jbk/100 ml	jbk/100 ml	jbk/100 ml	Bq/l	Bq/l	Bq/l	Bq/l	
PUNKT KONTROLNY	WG SUW KOŚCIEUSZKI	<0,10	0	1	1	6,8	289,7	0,08	122	-	-	0	0	-	-	-	-	10.01.2018
	WG SUW XX-LECIA RP	<0,10	0	1	1	6,8	212,6	0,10	89	-	-	0	0	-	-	-	-	
	SUW ZABNICA	0,31	5	1	1	7,9	168,5	0,3	-	<20	0	0	0	-	-	-	-	19.02.2018
	WG SKLEP PSS	<0,10	0	1	1	7,2	196,5	0,11	-	-	-	0	0	-	-	-	-	
	WG - PIEKARNIA PSS	<0,21	0	1	1	8,0	182,5	0,30	-	20	<20	0	0	-	-	-	-	05.03.2018
	SUW CIĘCINA	0,22	5	1	1	7,9	178,1	0,35	81	<20	63,0	0	0	-	-	-	-	27.03.2018
	CIĘCINA - SKLEP "JURASZKI"	0,26	5	1	1	7,7	179,0	0,12	-	<20	82	0	0	-	-	-	-	
	WG SUW KOŚCIEUSZKI	0,11	0	1	1	7,1	260,5	0,07	109	-	-	0	0	-	-	-	-	04.04.2018
	CISIEC - SZKOŁA	0,60	5	1	1	7,9	132,9	<0,05	-	<20	51	0	0	-	-	-	-	18.04.2018

* określona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi