

WYNIKI BADAŃ WODY 2020 - MONITORING KONTROLNY - WODOCIĄG SIECIOWY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

BADANIE	Mętność	Barwa	Zapach	Smak	Odczyn	Przewodność w 250° C	Chlor wolny	Twardość ogólna	Żelazo ogólne	Glin	Bakterie grupy coli	Escherichia coli	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/- 2 0C po 72 h	DATA POBORU PRÓB
Dopuszczalna wartość wskaźnika*	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	6,5-9,5	2500	0,3	60-500	200	200	0	0	Bez nieprawidłowych zmian	
Jednostka	NTU	mg/l Pt	TON	TFN	-	µS/cm	mg/l	mg/l CaCO ₃	µS/cm	µS/cm	jtk/100 ml	jtk/100 ml	jtk/100 ml	
SUW ŻABNICA	0,61	5	<1	<1	8,0	152,6	0,45	74	42	58	0	0	18	27.01.2020
WG PIEKARNIA, UL. OBRONCÓW WĘGIERSKIEJ GÓRKI 10	0,31	5	<1	<1	7,7	151,5	0,30	-	41,0	69,0	0	0	0	
SUW KOŚCIUSZKI	<0,10	0	<1	<1	7,0	280,1	0,13	-	-	-	0	0	0	12.02.2020
CIĘCINA - ZPM WOLNY, UL. JANA PAWŁA II 45	0,88	10	<1	<1	7,3	132,4	0,05	56	49,0	86,0	0	0	0	12.02.2020
SUW CIĘCINA	0,74	5	<1	<1	7,6	153,4	0,26	69	32,0	63,0	0	0	0	17.03.2020
SUW XX-LECIA RP	<0,10	0	<1	<1	7,3	208,0	0,25	90	-	-	0	0	0	16.04.2020
CIĘCINA, SKLEP "JURASZKI", UL. JANA PAWŁA II	0,56	5	<1	<1	8,0	199,4	<0,05	-	25,0	27,0	0	0	0	19.05.2020
SUW ŻABNICA	0,88	5	<1	<1	7,7	95,9	0,28	43	27,0	129,0	0	0	0	04.06.2020
SUW CIĘCINA	0,12	0	<1	<1	7,5	171,7	0,14	-	<20	38,0	0	0	3	08.07.2020
SUW KOŚCIUSZKI	<0,10	0	<1	<1	7,1	288,4	0,28	-	-	-	0	0	1	
WG SKLEP SKALNIAK - UL. KOŚCIUSZKI	<0,10	5	<1	<1	7,1	199,8	0,16	-	-	-	0	0	50	10.08.2020
SUW XX-LECIA RP	0,11	0	<1	<1	7,1	213,1	0,21	-	-	-	0	0	2	
SUW KOŚCIUSZKI	<0,10	0	<1	<1	7,1	274,8	0,27	-	-	-	0	0	0	14.,09.2020

* określona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

SUW - STACJA UZDATNIANIA WODY