

WYNIKI BADAŃ WODY 2021 - MONITORING KONTROLNY - WODOCIĄG SIECIOWY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

BADANIE	Mętność	Barwa	Zapach	Smak	Odczyn	Przewodność w 250° C	Chlor wolny	Twardość ogólna	Żelazo ogólne	Glin	Bakterie grupy coli	Escherichia coli	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/- 2 0C po 72 h	DATA POBORU PRÓB	
Dopuszczalna wartość wskaźnika*	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	6,5-9,5	2500	0,3	60-500	200	200	0	0	Bez nieprawidłowych zmian		
Jednostka	NTU	mg/l Pt	TON	TFN	-	µS/cm	mg/l	mg/l CaCO ₃	µS/cm	µS/cm	jtk/100 ml	jtk/100 ml	jtk/100 ml		
PUNKT KONTROLNY	SUW CIĘCINA	0,29	0	<1	<1	7,7	190,5	0,28	86	23	33	0	0	0	11.01.2021
	WG PIEKARNIA, UL. OBRONCÓW WĘGIERSKIEJ GÓRKI 10	0,33	0	<1	<1	7,8	155,9	0,10	-	21,0	36,0	0	0	0	12.01.2021
	CIĘCINA, SKLEP JURASZKI	0,75	5	<1	<1	7,9	180,1	<0,05	-	41,0	67,0	0	0	0	22.02.2021
	SUW ŻABNICA	0,65	10	<1	<1	7,7	143,0	0,38	-	<20	23,0	0	0	0	12.03.2021
	SUW KOŚCIUSZKI	<0,10	0	<1	<1	7,1	300,0	0,23	-	-	-	0	0	0	16.03.2021
	SUW XX-LECIA RP	0,2	5	<1	<1	7,2	199,0	0,26	-	-	-	0	0	0	

* określona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

SUW - STACJA UZDATNIANIA WODY