

WYNIKI BADAŃ WODY - WODCIĄG GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

PUNKT KONTROLNY	2026	Mętność	Barwa	Zapach	Smak	Odczyn	Przewodność w 250 °C	Chlor wolny	Suma chłochnów i chlorynów	Twardość ogólna	Żelazo ogólne	Glin	Bakterie grupy coli	Escherichia coli	Enterokoki kałowe	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C po 68 +/-4 h	NUMER SPRAWOZDANIA	DATA POBORU PROB
	Dopuszczalna wartość wskaźnika**	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	6,5-9,5	2500	0,3	0,7	60-500	200	200	0	0	0	Bez nieprawidłowych zmian		
	Jednostka	NTU	mg/l Pt	TON	TFN	-	µS/cm	mg/l	mg/l	mg/l CaCO ₃	µS/cm	µS/cm	jtk/100 ml	jtk/100 ml	jtk/100 ml	jtk/100 ml		
	WG - CZECH&CZECH - BAZAREK POLSKI, UL. KOŚCIUSZKI	<0,10	0	<1	<1	7,8	183,9	0,23	-	-	-	-	0	0	0	0	WL/0138/2026	14.01.2026

** określona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

OZNACZENIA:
SUW - STACJA UZDATNIANIA WODY
WG - WĘGIERSKA GÓRKA