WYNIKI BADAŃ WODY - WODCIĄG GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

	2026	Mętność	Barwa	Zapach / liczba progowa zapachu TON	Smak / liczba progowa smaku TFN	Odczyn	Przewodność w 250 ° C	Chlor wolny	Suma chlochnów i chlorynów	Twardość ogólna	Żelazo ogólne	Glin	Liczba bakterii grupy coli	Liczba Escherichia coli	Enterokoki kałowe	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 ° C po 68+/-4 h	NUMER SPRAWOZDANIA	DATA POBORU PRÓB
	Dopuszczalna wartość wskaźnika**	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	6,5-9,5	2500	0,3	0,7	60-500	200	200	0	0	0	Bez nieprawidłowych zmian		
	Jednostka	NTU	mg/L Pt	TON	TFN	-	µS/cm	mg/l	mg/l	mg/L $CaCO_3$	µS/cm	µS/cm	jtk/100 ml	jtk/100 ml	jtk/100 ml	jtk/100 ml		
PUNKT KONTROLNY	WG - CZECH&CZECH - BAZAREK POLSKI, UL. KOŚCIUSZKI	<0,10	0	<1	<1	7,8	183,9	0,23	-	-	-	-	0	0	0	0	WL/0138/2026	14.01.2026
	WG - WARSZTAT SAMOCHODOWY - WG, UL. OBROŃCÓW WĘGIERSKIEJ GÓRKI 3	<0,10	5	<1	<1	6,9	211,5	0,1	-	-	-	-	0	0	0	0	WL/0648/2026 WL/1042/2026	25.02.2026 25.03.2026
	SUW CIĘCINA - CIĘCINA, UL. ŚW. KATARZYNY	<0,10	5	<1	<1	7,9	225,8	0,59	-	-	<20	61	0	0	0	0	WL/0,647/2026 WL/1043/2026	25.02.2026 25.03.2026
	SUW KOŚCIUSZKI - WG, UL. KOŚCIUSZKI	<0,10	0	<1	<1	7,1	287,6	0,14	-	-	-	-	0	0	0	0	WL/1041/2026	25.03.2026
	SUW ŻABNICA, - ŻABNICA UL. KS. K. ŚMIECHA	0,16	5	<1	<1	8,1	180,8	0,26	-	-	<20	<20	0	0	0	0	WL/1040/2026 WL/1179/2026	25.03.2026 16.04.2026
	SUW XX-LECIA II RP - WG OŚ XX-LECIA RP	<0,10	0	<1	<1	7,3	227,9	0,06	-	-	-	-	0	0	0	6	WL/1264/2026	16.04.2026
	PRZEDSZKOLE NR 2 - CISIEC, UL. CISOWA 49	1,2	5	<1	<1	7,8	126,5	0,08	-	-	39	77	0	0	0	0	WL/1265/2026	
	HYDROFORNIA - WG, UL. KOLONIA	0,28	5	<1	<1	7,8	156,2	0,07	-	-	20	29	0	0	0	1	WL/1912/2026	27.05.2026
	SUW KOŚCIUSZKI - WG, UL. KOŚCIUSZKI	<0,10	0	<1	<1	7,1	270	0,28	-	-	-	-	0	0	0	0	WL/2211/2026	22.06.2026
	SUW CIĘCINA - CIĘCINA, UL. ŚW. KATARZYNY	0,14	0	<1	<1	7,9	236,7	0,06	-	-	<20	58	0	0	0	6	WL/2210/2026	
	SUW ŻABNICA - ŻABNICA, UL. KS. K. ŚMIECHA	0,7	5	<1	<1	7,9	186,4	<0,05	-	84	<20	23	0	0	0	120	WL/2451/2026 68046/LB/2026	
	CIĘCINA - ZPM WOLNY - UL. JANA PAWAŁA II 45	0,6	5	<1	<1	7,9	245,1	<0,05	-	-	<20	39	0	0	0	0	WL/2752/2026	13.07.2026
	SUW XX-LECIA II RP - WG OŚ XX-LECIA RP	0,5	0	<1	<1	7,2	231,1	0,1	-	-	-	-	0	0	0	1	WL/3033/2026	11.08.2026
	WGWG - PRODUKCJA PIEROGÓW Z PASIĄ - UL WIŚNIOWA B/N	0,1	0	<1	<1	7,2	264	<,0,05	-	-	-	-	0	0	0	24	WL/3743/2026	17.09.2026

*** określona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi*

OZNACZENIA:
SUW - STACJA UZDATNIANIA WODY
WG - WEGIERSKA GÓRKA